/e-Zer-5114-de / 01.06.2023

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Grundlage(n):

EN 16034

EN 14351-1

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9002085-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Sturm Außentüre Handelsname

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und

Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Spezifikation Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr.

319101001-2 vom 10.08.2020 und Klassifizierungsbericht Nr.

317041203-A, Rev. 3 vom 08.10.2018 (IBS)

Leistungsstufen und

-klassen

gemäß Anlage 1

- Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Verwendungszweck - bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte

und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder

der Marke von

Heinz Träg GmbH

Kronacherstr. 2, DE-93057 Regensburg

Herstellungsbetrieb(e)

Heinz Träg GmbH

Kronacherstr. 2, DE-93057 Regensburg

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.08.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.08.2024, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 277 9002085 gebunden.

14.08.2023

ift Rosenheim Christian Kehrer Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle Banze Der Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0151



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: 472-46B43



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Heinz Träg GmbH
Ausgabedatum: 14.08.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9002085-1-3

Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale nach EN 16034 | Leistung |
|---|---|
| Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte) | NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / El ₂ 15 / El ₂ 20 / El ₂ 30 |
| Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird) | NPD / S _a / S ₂₀₀ |
| Fähigkeit zur Freigabe | NPD |
| Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) | NPD / C |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | NPD |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) | NPD/0/1/2/3/4/5 |
| - Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / erzielt |