

# Produktkategorieregeln Teil B – für Baukörperanschluss/ -Abdichtungssysteme

## Produktkategorieregeln für Umweltproduktdeklarationen nach EN ISO 14025 und EN 15804

gemäß dem Programmbetrieb zur Erstellung von  
Umweltproduktdeklarationen (EPD) des ift Rosenheim

**Schlüsselwörter:** Umweltproduktdeklaration, Baukörperanschluss, Abdichtungssysteme,  
Ökobilanz, produktspezifische Regeln



Produktkategorieregeln  
PCR-Teil B:  
Baukörperanschluss  
PCR-BA-3.0:2023

## Inhalt

1	Vorbemerkung .....	3
2	Produktkategorieregeln.....	3
2.1	Inhalt.....	3
2.2	Prüfung, Validierung und Freigabe der PCR .....	4
3	Allgemeine Produktinformationen .....	4
3.1	Produktbeschreibung/Produktdefinition .....	4
3.2	Geltungsbereich.....	5
3.3	Anwendung.....	5
3.4	Gütesicherung und Managementsysteme (optional) .....	5
3.5	Technische Daten/Leistung des Produktes .....	6
4	Grundstoffe .....	8
4.1	Angabe zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß PCR-Teil A8	
4.2	Zusätzliche Informationen.....	8
5	Ökobilanz .....	8
5.1	Funktionale Einheit .....	8
5.2	Deklarierte Einheit .....	8
5.3	Geografische und zeitliche Systemgrenzen .....	9
5.4	Untersuchungsrahmen Systemgrenzen .....	9
5.5	Referenz-Nutzungsdauer (RSL) .....	10
5.6	Angaben zum Produktlebenszyklus.....	10
6	Literatur.....	11

## 1 Vorbemerkung

Die Produktkategorieregeln des ift Rosenheim sind in zwei Teile aufgegliedert und entsprechend gekennzeichnet. Im Teil A sind allgemeine Produktkategorieregeln, im vorliegenden Teil B sind produktgruppenspezifische Regeln aufgeführt. Die gültigen Versionen sind beim ift Rosenheim zu beziehen.

Die Europäischen Normen EN 15804, prEN 17662 und EN 17388 liefern grundlegende Produktkategorieregeln für Bauprodukte und -leistungen aller Art, sowie im speziellen für Baukörperanschlüsse und Abdichtungssysteme. Sie bieten die Grundlage, um sicherzustellen, dass Umweltproduktdeklarationen für Bauprodukte, Bauleistungen und Bauprozesse, im speziellen für Baukörperanschlüsse und Abdichtungssysteme, in einheitlicher Weise abgeleitet, verifiziert und dargestellt werden.

Diese PCR liefert ergänzende Produktkategorieregeln für Typ III Umweltdeklarationen (EPD) speziell für Baukörperanschlüsse und Abdichtungssysteme. Die Anforderungen in EN 15804, prEN 17662 und EN 17388 werden von dieser PCR daher ergänzt und nicht ersetzt.

### Hinweis

In der prEN 17662 und EN 17388 sind genaue Vorgaben zur Ökobilanzierung und EPD-Erstellung von Baukörperanschlüssen und Abdichtungssystemen innerhalb der verschiedenen Phasen des Lebenszyklus gemacht, diese sind zwingend zu beachten.

## 2 Produktkategorieregeln

### 2.1 Inhalt

Diese PCR definiert für spezifische Produktgruppen:

Regeln zur Erstellung von Umweltproduktdeklaration (EPD) für:

- Dichtstoffe nach, EN 15651-1, und -2,
- Fugendichtungsbänder geprüft nach DIN 18542 und/oder EAD 320001-00-0605 „Joint sealing tape on the basis of a pre-compressed flexible polyurethane foam for sealing around windows and joints in building facades“
- Fugendichtungsfolien und Dichtfolien für Baukörperabschlüsse
- Bitumenbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13707
- Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13956
- Kunststoff- und Elastomerbahnen für Abdichtungen nach EN 13984
- Dachbahnen aus Stahl, Aluminium und Metall

## 2.2 Prüfung, Validierung und Freigabe der PCR

Der Sachverständigenausschuss „ift-EPD und PCR“ führt die Validierung durch und steht somit für deren Richtigkeit ein.

Bei der PCR-Beurteilung beteiligte interessierte Parteien:

- ift Rosenheim

Dieses PCR Dokument mit der Dokumentennummer PCR-BA-3.0 wurde wie folgt vom SVA des ift Rosenheim GmbH validiert und freigegeben. Das PCR Dokument ist gemäß ISO 14025, EN 15804 und der ift-Richtlinie NA-01, fünf Jahre gültig.

Nachverfolgung der Bearbeitung/Revisionen:

Lfd.Nr.	Datum	Bearbeitungskommentar	SVA	Deklarationsnummer
1	07.10.2011	erstmalige Prüfung und Freigabe	freigegeben	PCR-BA-1.0:2011
2	25.01.2013	Revision der PCR	freigegeben	PCR-BA-1.1:2013
3	25.01.2018	Revision der PCR	freigegeben	PCR-BA-2.1:2018
4	18.09.2019	Redaktionelle Änderungen	freigegeben	PCR-BA-2.2:2018
5	01.10.2021	Inhaltliche Anpassungen	freigegeben	PCR-BA-2.3:2018
6	18.01.2023	Revision der PCR	freigegeben	PCR-BA-3.0:2023

## 3 Allgemeine Produktinformationen

### 3.1 Produktbeschreibung/Produktdefinition

Die deklarierten Produkte müssen beschrieben werden.

Dabei sind neben einer allgemeinen Produktbeschreibung die Handelsbezeichnungen der Produkte/Produktgruppen (einschließlich jeglicher Produktcodes) zu nennen, für die die EPD gilt. Ist die Nennung von Namen der Produkte/Produktgruppen z.B. im Rahmen von Verbands-EPDs nicht sinnvoll möglich, so muss die Produktbeschreibung die Produkte/Produktgruppen eindeutig abgrenzen, für die die EPD gilt.

Beispielhafte Angaben:

- Dichtstoffe nach EN 15651-1 und -2,
- Fugendichtungsbänder geprüft nach DIN 18542 und/oder EAD 320001-00-0605 „Joint sealing tape on the basis of a pre-compressed flexible polyurethane foam for sealing around windows and joints in building facades“
- Fugendichtungsfolien und Dichtfolien für Baukörperabschlüsse
- Bitumenbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13707
- Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen nach EN 13956

- Kunststoff- und Elastomerbahnen für Abdichtungen nach EN 13984
- Dachbahnen aus Stahl, Aluminium und Metall

### 3.2 Geltungsbereich

Diese Produktkategorieregeln (PCR-BA-3.0) können angewendet werden auf:

- spritzbare Fugendichtstoffe
- Imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff
- Multifunktionsdichtungsbänder
- Fugendichtungsfolien und Dichtfolien
- Anputzdichtleisten
- Bitumen- / Abdichtungsbahnen
- Metall-Dachbahnen

### 3.3 Anwendung

Kurze Beschreibung des Anwendungsbereiches der deklarierten Produkte.

Beispiele:

Montagesystem bestehend aus innerer Abdichtung, Dämmung und äußerer Abdichtung für Fenster und Türen mit 20 mm Anschlussfuge und 70 mm Bautiefe des Profils.

Fugendichtungsbänder

Für die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfuge zwischen Fenster/Außentür/Fassade und Außenwand.

### 3.4 Gütesicherung und Managementsysteme (optional)

Um die Qualität des Produktes zu gewährleisten, können Zertifizierungssysteme zum Einsatz kommen. Im Rahmen der EPD können optional Angaben zur Gütesicherung gemacht bzw. Informationen zu QMS und UMS bereitgestellt werden.

Beispielhafte Angaben:

Gütesicherung

- RAL-GZ 695 RAL-Gütegemeinschaft: Fenster, Fassaden und Haustüren
- RAL-GZ 711 RAL-Gütegemeinschaft: Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme

ift-Produktzertifizierung

- QM 304 Imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff
- QM 338 Dichtungen und Dichtungsprofile
- QM 352 Montage von Fenstern

## PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
Datum der Freigabe: 18.01.2023  
Nächste Revision: 18.01.2028



- QM 359 VOC-Emissionen aus Bauprodukten
- QM 360 Baukörperanschlussssysteme nach ift-Richtlinie MO-01 und MO-02

### Managementsysteme

- Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001
- Umweltmanagement DIN EN ISO 14001
- Energiemanagement DIN EN ISO 50001
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement BS OHSAS 18001
- Integrierte Managementsysteme (IMS)

### Hinweis

Vorhandene Daten durch z. B. UMS (Umweltbilanzen) können die Datenerfassung bei der Ökobilanzierung erleichtern.

### 3.5 Technische Daten/Leistung des Produktes

- spritzbare Fugendichtstoffe
- Imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumkunststoff
- Multifunktionsdichtungsbänder
- Dichtfolien und Fugendichtungsfolien
- Anputzdichtleisten
- Bitumen- / Abdichtungsbahnen

**Tabelle 1** Eigenschaften und Leistungen in der Produktkategorie

	Eigenschaften und Leistungen*	Einheiten
Pflicht* <sup>1</sup>	Längengewicht	kg/m
Pflicht* <sup>1,2</sup>	Rohdichte	kg/m <sup>3</sup>
Pflicht* <sup>1,2</sup>	Länge, Breite und Dicke	m
Optional	Stückgewicht	kg/Stück
Optional	Volumen	m <sup>3</sup>
	Ggf. weitere	

\* Das Referenzprodukt wird in der EPD mit den Pflichtangaben beschrieben. Die Produktkennwerte können in einer Bandbreite zur Beschreibung des Referenzprodukts angegeben werden.

\*\* Die Pflichtangabe bezieht sich auf die dazugehörige deklarierte Einheit (<sup>1</sup> mm bzw. m, <sup>2</sup> m<sup>2</sup>).

Nachweis der Materialeigenschaften gem. QM 304, QM 360 Anlage 1 und ift-Richtlinie MO-01/1, Tabelle 1.

# PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
 Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
 Datum der Freigabe: 18.01.2023  
 Nächste Revision: 18.01.2028



Anlage 1  
 Zertifizierungsprogramm Baukörperanschlussssysteme

QM360  
 Version 1406



## Anlage 1: Nachweis der Materialeigenschaften von Abdichtungssystemen

Produkt	Regelwerk	Eigenschaft/ Klassifizierung
Fugendichtungsband	DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff)	BG 1, BG 2 oder BGR
Fugendichtstoff	DIN EN ISO 11600 (Fugendichtstoffe)	HM 25, LM 25, LM 12,5
	IVD-Merkblatt Nr. 9 (Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren)	Leistungseigenschaften gemäß Tabelle 6 IVD-Merkblatt (Prüfungen und Anforderungen an spritzbare Dichtstoffe)
Fugendichtungsfolie	Elastisch: IVD-Merkblatt Nr. 4 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbändern	Leistungseigenschaften gemäß Abschnitt 8 IVD-Merkblatt (Anforderungen an Fugenbandsysteme)
	Plastisch: IVD-Merkblatt Nr. 5 (Abdichtungen mit Butylbändern)	Leistungseigenschaften gemäß Abschnitt 5 IVD-Merkblatt (Eigenschaften)
	Unelastisch: MO-01/1 (Baukörperanschluss von Fenster)	Leistungseigenschaften gemäß Tabelle 1, Nr. 3 bis 7
	Unelastisch: EN 13859 (Abdichtungsbahnen)	Zug-Dehnverhalten
Multifunktionsdichtungsband	DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff)	BG 1/BG 2 und BGR
	EN 12664 (Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten)	Wärmeleitfähigkeit in W/(m K)
Anputzleiste	MO-01/1 (Baukörperanschluss von Fenster)	Leistungseigenschaften gemäß Tabelle 1, Nr. 1 bis 7

## 4 Grundstoffe

### 4.1 Angabe zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) gemäß PCR-Teil A

Sollten Produkte, für die diese PCR gilt, besonders besorgniserregende Stoffe enthalten, so sind diese in der EPD anzugeben.

### 4.2 Zusätzliche Informationen

Es sind für die planende Stelle die wesentlichen technischen Informationen zu dem/n Produkt/en oder ein Verweis darauf anzugeben.

Bei der Betrachtung des gesamten Lebenszyklus (cradle to grave) sind die Produkteigenschaften auf Basis der bauphysikalischen Eigenschaften oder ein Verweis darauf anzugeben.

Im Rahmen der EPD können weiteführende Informationen zu Gebäudezertifizierungssystemen gemacht werden.

Beispiel:

Die bauphysikalischen Eigenschaften der Fugendichtungsbänder sind dem CE-Kennzeichen oder der Begleitdokumentation zu entnehmen.

## 5 Ökobilanz

Zur Erstellung einer EPD wird eine Ökobilanz nach ISO 14040 und ISO 14044 als Basis erstellt. Die Daten, die der Ökobilanz zugrunde liegen sollen präzise, vollständig und konsistent sein. Diese Ökobilanz muss repräsentativ für die in der Deklaration dargestellten Produkte sein. Rahmen und Grenzen der Ökobilanz sind anzugeben.

### 5.1 Funktionale Einheit

Die funktionelle Einheit gibt den quantifizierten Nutzen eines Produktsystems an, der als Vergleichseinheit verwendet wird (siehe EN 15804).

### 5.2 Deklarierte Einheit

Deklarierte Produkte müssen beschrieben und optional grafisch dargestellt werden (z. B. CAD-Zeichnung). Hierbei muss eine funktionelle bzw. deklarierte Einheit angegeben werden, auf die sich die Daten der EPD beziehen.

Folgende deklarierte Einheit ist anzugeben:

- Fugenlänge in m
- Fugenbreite in mm
- Fugentiefe in mm
- 1 m<sup>2</sup>

Beispiel:

Die funktionelle Einheit für den Baukörperanschluss ist als Länge in m bei einem Längengewicht in kg, einer Breite und Tiefe in mm und einer Rohdichte in kg/m<sup>3</sup> angegeben:

### Hinweis

Bei Bitumenbahnen und Abdichtungsbahnen ist entsprechend EN 17388 das dünnste repräsentative Produkt zu wählen.

### 5.3 Geografische und zeitliche Systemgrenzen

Beispiel:

Bezugszeitraum Jahr 2022

Bezugsraum Europa

### 5.4 Untersuchungsrahmen Systemgrenzen

Beispiel Fugendichtungsbänder:

#### **Cradle to Gate nach EN 15804+A2:**

Die Systemgrenzen beinhalten die Rohstoffgewinnung, die Herstellung der Fugenbänder bis zum fertig verpackten Fugenband am Werkstor (Gate) sowie die Demontage, die Deponierung und die stoffliche und energetische Verwertung der Fugenbänder.

### Hinweis

Bei Bauprodukten und -materialien, die als Ausnahmen entsprechend EN 15804+A2 zulässig sind, dürfen die Angaben zur Entsorgung unterlassen werden.

#### **Cradle to Grave nach EN 15804+A2:**

Hierbei umfassen die Systemgrenzen zusätzlich den Einbau und die Nutzungsphase.

## PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
Datum der Freigabe: 18.01.2023  
Nächste Revision: 18.01.2028

---



### 5.5 Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

es gilt EN 15804

### 5.6 Angaben zum Produktlebenszyklus

Zu beachtende Regelwerke während des Lebenszyklus

Beispielhafte Angaben:

Produktherstellung:

- Produktnorm
- Geltende Zertifizierungsprogramme

Baustadium:

- RAL Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage

Nutzungsstadium:

- Angaben zur Nutzungsdauer
- Angaben zur VOC-Emissionen (Zertifizierungsprogramme)
- Angaben zur Verwendung

Nachnutzungsstadium:

- Recyclinginitiativen oder übliche Verwertungs- und Entsorgungssysteme
- Branchenübliche Recyclingquoten
- Gesetzliche Vorgaben zur Verwertung

## 6 Literatur

- [1] Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung.  
Hrsg.: Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren e.V.  
Frankfurt, 2020-03
- [2] Forschungsvorhaben "EPDs für transparente Bauelemente", ift Rosenheim, 2011
- [3] DIN 18542:2020-04  
Imprägnierte Fugendichtungsbänder aus Schaumstoff zur Abdichten von Außenwandfugen – Anforderungen und Prüfung.  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [4] DIN 18545:2022-01  
Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen – Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [5] DIN 7863-1:2022-02  
Elastomer-Dichtprofile für Fenster und Fassade – Technische Lieferbedingungen – Teil 1: Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [6] DIN 7863-2:2019-12  
Elastomer-Dichtprofile für Fenster und Fassade – Technische Lieferbedingungen – Teil 2: Zellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [7] EN 15651-1:2017-06  
Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen  
Teil 1: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [8] EN 15651-2:2017-06  
Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen  
Teil 2: Fugendichtstoffe für Verglasungen  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [9] DIN EN ISO 11600  
Hochbau – Fugendichtstoffe – Einteilung und Anforderungen von Dichtungsmassen  
Beuth Verlag GmbH, Berlin
- [10] ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01  
Baukörperanschluss von Fenstern; Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen.  
ift-Rosenheim GmbH
- [11] ift-Richtlinie MO-02/1:2015-06  
Baukörperanschluss von Fenstern; Teil 2: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Befestigungssystemen.  
ift-Rosenheim GmbH
- [12] IVD-Merkblatt Nr. 4  
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer - Fugenbändern  
IVD Industrieverband Dichtstoffe e.V., Düsseldorf
- [13] IVD-Merkblatt Nr. 5  
Abdichtungen mit Butylbändern  
IVD Industrieverband Dichtstoffe e.V., Düsseldorf
- [14] IVD-Merkblatt Nr. 9  
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren  
IVD Industrieverband Dichtstoffe e.V., Düsseldorf

## PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
Datum der Freigabe: 18.01.2023  
Nächste Revision: 18.01.2028

---



- [15] ift Zertifizierungsprogramm QM 360 für Baukörperanschlussssysteme nach den ift-Richtlinien MO-01:2007 und MO-02:2015;  
ift-Rosenheim GmbH
- [16] ift-Zertifizierungsprogramm QM 304 für imprägnierte Fugendichtungsbänder und Multifunktionsdichtungsbänder aus Schaum-Kunststoff zur Abdichtung von Außenwandfugen nach DIN 18542:2020;  
ift-Rosenheim GmbH

## PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
Datum der Freigabe: 18.01.2023  
Nächste Revision: 18.01.2028

---



### **Herausgeber**

ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str. 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: 0 80 31/261-0  
Telefax: 0 80 31/261 290  
E-Mail: [info@ift-rosenheim.de](mailto:info@ift-rosenheim.de)  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

### **Publikation**

**PCR** Baukörperanschluss PCR-BA-3.0  
Product Category Rules nach EN ISO 14025 und EN 15804

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über:  
<http://dnb.ddb.de> abrufbar.

### **Layout**

ift Rosenheim GmbH

© ift Rosenheim, 2023

## PCR Baukörperanschluss

Produktgruppe: Baukörperanschluss  
Deklarationsnummer: PCR-BA-3.0 : 2023  
Datum der Freigabe: 18.01.2023  
Nächste Revision: 18.01.2028

---



ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
83026 Rosenheim  
Telefon: +49 (0) 80 31 / 261-0  
Telefax: +49 (0) 80 31 / 261-290  
E-Mail: [info@ift-rosenheim.de](mailto:info@ift-rosenheim.de)  
[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)