

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8027225-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034  
EN 14351-1

## Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

**PENEDERtherm30**

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014  
Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 15-001150-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 15-001150-PR01

Leistungsstufen und -klassen

gemäß Anlage 1

Verwendungszweck

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau  
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

**Peneder Bau - Elemente GmbH**

Ritzling 9, AT-4904 Atzbach

Herstellungsbetrieb(e)

**Peneder Bau - Elemente GmbH**

Ritzling 9, AT-4904 Atzbach

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 14351-1:2006+A2:2016** und **EN 16034:2014**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 09.07.2019 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 08.07.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 277 8027225 gebunden.

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle  
**ift Rosenheim**  
09.07.2022



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: 604-A0641

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1  
Hersteller: Peneder Bau - Elemente GmbH  
Ausgabedatum: 09.07.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8027225-1-3

## Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale  | Leistung  | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|---|---|--|
| <b>Feuerwiderstand</b><br>(bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)   | NPD / E 15 / E 20 / E 30<br>NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30<br>NPD / El <sub>2</sub> 15 / El <sub>2</sub> 20 / El <sub>2</sub> 30 | EN 16034:2014                          |
| <b>Rauchschutz</b><br>(nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)   | NPD / S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub>   |  |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b>   | NPD / freigegeben   |  |
| <b>Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)   | NPD / C   |  |
| <b>Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe</b>   | NPD / Freigabe aufrechterhalten   |  |
| <b>Dauerhaftigkeit der Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)<br>– Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)<br>– Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>NPD / erzielt  |  |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b>   | NPD / erfüllt   | EN 14351-1:<br>2006+A2:2016            |