/e-Zer-5114-de / 01.08.2022

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7017710-2-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Außentüren/ mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

WICSTYLE 77FP Handelsname

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und

Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 15-001205-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 15-001206-PR01

Leistungsstufen und -klassen

Spezifikation

gemäß Anlage 1

- Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

- bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte Verwendungszweck

und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Schindler Fenster + Fassaden GmbH

Mauthstraße 15, DE-93426 Roding

Schindler Fenster + Fassaden GmbH Herstellungsbetrieb(e)

Mauthstraße 15, DE-93426 Roding

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 02.12.2022 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 01.12.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 277 7017710 gebunden.

02.12.2022




Grundlage(n):

EN 16034 EN 14351-1









www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: 511-9C08A







Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Seite 1 von 1

Anlage 1 Hersteller: Schindler Fenster + Fassaden GmbH

Ausgabedatum: 02.12.2022

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7017710-2-1



Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / El ₂ 15 / El ₂ 20 / El ₂ 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt