Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ROSENHEIM

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-8004423-1-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

e-motion NRWG Handelsname **Spezifikation**

Siehe ift-Produktpass Nr. 11-001045-PR05

Leistungsstufen und Anforderungen erfüllt -klassen

> Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbaulagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung

gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungszweck Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 11-001045-PR05. Nationale

Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der

NRWG zu berücksichtigen.

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

mp2 GmbH

Im Bächel 1, DE-66885 Altenglan

mp2 GmbH Herstellungsbetrieb(e)

Im Bächel 1, DE-66885 Altenglan

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2: 2003

ift Rosenhein

Notifizierte Prüf-,

Überwachungs- und

Zertifizierungsstelle

Referenz-Nr. 0151

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.08.2013 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 02.05.2024, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 8004423 gebunden.

Prof. Jörn P. Lass Institutsleiter

ift Rosenheim 03.05.2021

Christian Kehrer Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle EN 12101-2:2003-06

Grundlage(n):





www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de



