

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-286-8017195-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12101-10:2005+AC:
2007-02

Energieversorgung in Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung



Energieversorgung in RWA-Zentralen EN

Handelsname
Spezifikation

Steuerungen und Netzteile: 24 - 48 V

Akkumulatoren: FIAMM, Multi- und Firstpower

Siehe Nachweis Nr. 12-002574-PR27

Leistungsstufen und
-klassen

Funktionsklasse A, Umweltklasse 1

Verwendungszweck

Energieversorgungseinrichtungen für den Einsatz in Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Jofo Pneumatik GmbH

Eulenweg 14-20, DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Herstellungsbetrieb(e)

Jofo Pneumatik GmbH

Eulenweg 14-20, DE-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-10:2006

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.09.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 18.09.2023, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 286 8017195 gebunden.



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
19.09.2020



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle