Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7031575-3-6

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Türbänder

Handelsname Spezifikation	**Roto Solid B 224 A; 324 A; 218 P OS; 318 P OS; 218 P RS; 318 P RS; 222 P OS; 322 P OS; 222 P RS; 322 P RS** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswege ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**ROTO FRANK AUSTRIA GmbH** Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz
Herstellungsbetrieb(e)	**ROTO FRANK AUSTRIA GmbH** Lapp-Finze-Str. 21, AT-8401 Kalsdorf bei Graz **Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH** Eintrachtstrasse 95, D-42551 Velbert
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 10.05.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 09.05.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229IFT 7031575 gebunden.

Pascal Geiger
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
16.10.2024

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: D99-EF0D5

Ve-Zer-5102-de / 01.06.2023

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 224 A**

Bandtyp: 1-achsiges, 2-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Aluminiumlegierung (Flügel- und Rahmenteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-002206-PR01 vom 06.09.2021

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	4*	1	12

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 2

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 324 A**

Bandtyp: 1-achsiges, 3-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Aluminiumlegierung (Flügel- und Rahmenteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-002206-PR01 vom 06.09.2021

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	4*	1	12

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 3

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 218 P OS**

Bandtyp: 1-achsiges, 2-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Flügel- und Rahmenteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR01 vom 29.08.2022

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4*	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 4

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 318 P OS**

Bandtyp: 1-achsiges, 3-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Flügel- und Rahmenteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR01 vom 29.08.2022

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4*	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 5

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 218 P RS**

Bandtyp: 1-achsiges, 2-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Rahmenteil), Aluminiumlegierung (Flügelteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR02 vom 29.08.2022

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4*	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 6

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 318 P RS**

Bandtyp: 1-achsiges, 3-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Rahmenteil), Aluminiumlegierung (Flügelteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR02 vom 29.08.2022

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4*	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 7

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 222 P OS**

Bandtyp: 1-achsiges, 2-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Flügel- und Rahmenteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR03 vom 14.10.2022

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	4*	1	13

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 8

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 322 P OS**

Bandtyp: 1-achsiges, 3-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Flügel- und Rahmenteil),

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR03 vom 14.10.2022

Klassifizierung:	4	7	5	0	1	4*	1	12

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 9

Produktbezeichnung: **Roto Solid B 222 P RS**

Bandtyp: 1-achsiges, 2-teiliges Aufschraubtürband

Werkstoff: Zinklegierung (Rahmenteil), Aluminiumlegierung (Flügelteil)

Referenz-Prüfbericht: 21-004602-PR04 vom 14.10.2022

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	4*	1	13

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden

lfd. 10

Produktbezeichnung:	**Roto Solid B 322 P RS**
Bandtyp:	1-achsiges, 3-teiliges Aufschraubtürband
Werkstoff:	Zinklegierung (Rahmenteil), Aluminiumlegierung (Flügelteil)
Referenz-Prüfbericht:	21-004602-PR04 vom 14.10.2022

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	4*	0	11

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

*durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen der Klasse 5 nach DIN EN 1670:2007 erfüllt werden