

Übereinstimmungszertifikat



Zertifikatsnummer: 275-9005890-1-2

Hiermit wird bestätigt, dass das/die Bauprodukt/e

Revisionsöffnungsverschlüsse

Produktbezeichnung/
Spezifikation

"FIREREV/90" bzw.
"FIREREV Basic...90" bzw.
"FIREREV Duo...90"

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
Warenzeichen

AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH
Stranzenberggasse 7b/2, AT 1130 Wien

und hergestellt in dem
Produktionsstandort/
den Produktions-
standorten

AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH
Doktor-Mayr-Gunthofstraße im Kammgarnzentrum, AT 2540 Bad Vöslau

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten

PÜZ-Stelle

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim

Kennziffer

BAY 18

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen

der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-6.55-2149
vom 26.10.2021 gültig bis 26.10.2026

entspricht/entsprechen.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 275 9005890 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der bauaufsichtlich
anerkannten PÜZ-Stelle

ift Rosenheim
08.11.2021



Grundlage(n):

Art. 21 Abs. 4 der Bayerische
Bauordnung (BayBO)



www.dibt.de

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 255-3BFD8