Zertifikat / *Certificate*

Zertifikatsnr. / *Certificate No.:* 290-8031672-2-1

Zargen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse

Frames for fire and/or smoke control doors

Produkt
product

Zargen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse

Typ
type

Typenauflistung siehe Anlage
(die Umfänge der Anlage unterliegen dem Änderungsdienst)
List of types see attachment (the scope of the annex is subject to change)

Hersteller
manufacturer

Domoferm GmbH & Co. KG
Sonnenweg 1, AT 2230 Gänserndorf

Produktionsstandort
production site

HSE - Humpolecké Stavebni Elementy
Nerudova 957, CZ 39601 Humpolec

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht. Hierdurch wird bescheinigt, dass die Voraussetzungen innerhalb der Fertigung des Herstellers für die Fertigung von Zargen für Feuer- & Rauchschutzabschlüsse auf Basis der Grundlagen vorhanden sind.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 1634-1
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.05.2026 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 20.05.2029, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert"-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 1 Anlage.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version. This certifies that the prerequisites are present within the manufacturer's production for the production of frames for fire & smoke protection closures based on the fundamentals.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per EN 1634-1
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Zert

This certificate was first issued on 21.05.2026. The current version is valid until 20.05.2029, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communi-cated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contai ns 1 annex.

Gültig bis / *valid until:* **20.05.2029**

Vertragsnr. / *contract no.:* **290 8031672**

ift Rosenheim
21.05.2026

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Akkr. Produktzertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
ZE-11349-01

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm
Zargen für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
ift-certification scheme for frames for fire and/or smoke control doors
ift-Zertifizierung QM303:2023-11

Feuerwiderstandsfähigkeit
fire resistance

Rauchdichtheit
Smoke-tightness

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Identitäts-Check
Identity check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: BEE-DF68A

Ve-Zer-6951-de / 2025-04

Tabelle 1: Zargen zum Einsatz/Verwendung

Table 1: Frames for use/application

Produktname/Auftraggeber des Rauch- Feuerschutzabschlusses *Product name/client of the smoke and fire protection closure*	**Verwendbarkeitsnachweis** *Proof of usability*
T 30-1-FSA „UZ431“ bzw. T 30-1-RS-FSA „UZ431“ bzw. T 30-1-FSA „US431“ bzw. T 30-1-RS-FSA „US431“	Z-6.20-1880
T 30-1-FSA „UT631“ bzw. T 30-1-FSA „US631“ bzw. T 30-1-RS-FSA „UT631“ bzw. T 30-1-RS-FSA „US631“ bzw. T 30-2-FSA „UT632“ bzw. T 30-2-FSA „US632“ bzw. T 30-2-RS-FSA „UT632“ bzw. T 30-2-RS-FSA „US632“	Z-6.20-1958
T 30-1-FSA „LF531“ bzw. T 30-1-RS-FSA „LF531“	Z-6.20-2058
T 90-1-FSA „UT691“ bzw. T 90-1-RS-FSA „UT691“ bzw. T 90-1-FSA „US691“ bzw. T 90-1-RS-FSA „US691“ bzw. T 90-2-FSA „UT692“ bzw. T 90-2-RS-FSA „UT692“ bzw. T 90-2-FSA „US692“ bzw. T 90-2-RS-FSA „US692“	Z-6.20-2145