Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-6032781-3-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)



Handelsname Spezifikation	**Aumüller Ferralux® NRWG 050/ Forster unico** Rahmenprofilsystem: Forster Siehe **ift**-Produktpass Nr. 12-001670-PR01
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbaulagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 12-001670-PR01. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**AUMÜLLER Aumatic GmbH** Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten
Herstellungsbetrieb(e)	**AUMÜLLER Aumatic GmbH** Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 20.03.2015 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 10.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 288 6032781 gebunden.

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7-9 83026 Rosenheim Germany Notified Body 0757

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
11.12.2023

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 699-C32BC

Ve-Zer-5119-de / 01.06.2023