

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-27-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 179:2008-01

Notausgangsverschlüsse

Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1- und 2-flügelige Türen Tribloc NX

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik

Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel

Handelsname
Spezifikation

Leistungsstufen und
-klassen

Verwendungszweck

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

Notifizierte Stelle

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 17.01.2023 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 16.01.2029, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.

ift Rosenheim
17.01.2026




Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de



Akkreditierte Zertifizierungsstelle
Produkte + Dienstleistungen
EN ISO/IEC 17065



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: A01-7E816

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 5
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 17.01.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-27-6

Aufstellung der Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008 für 1-flügelige Türen

Für die Betätigungsart A (Drückerbetätigung)

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	5	2	A	B/D
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: Nr. 20-001129-PR04 vom 01.03.2024
Nr. 24-004239-PR05 vom 27.08.2025

Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Gegenbascule
1.	E	40344PE-SV	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–
2.	B	40341PB-SV	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–
3.	B	30341PB	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–
4.	D	30343PD	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–
5.	E	30344PE	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	–

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 5
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 17.01.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-27-6

Aufstellung der Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008 für 2-flügelige Türen

Für die Betätigungsart A (Drückerbetätigung)

Klassifizierung:	3	7	7	B	1	3	5	2	A	A
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: Nr. 20-001129-PR04 vom 01.03.2024
Nr. 24-004239-PR05 vom 27.08.2025

Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Gegenbascule
1.	E	40344PE-SV-ZF	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	50590, 51590
2.	B	40341PB-SV-ZF	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	50590, 51590
3.	B	30341PB-ZF	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	50590, 51590
4.	D	30343PD-ZF	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	50590, 51590
5.	E	30344PE-ZF	A	60/70/80	78 PZ/RZ	18/20 x 3	50590, 51590

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 5
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausgabedatum: 17.01.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-27-6

Zubehör für die Verschlüsse:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ
1.	Lappenschliessblech	B-40341.3242 B-40341H.1242
2.	Winkelschliessblech	B-40341.Z133 B-40341.3133 B-40341.H1333
3.	Flachschliessblech	B-40341Z.1343
4.	ProfilFlexschliessblech	B-40341.1541 B-40341.1542 B-40341.3541 B-40341.3542
5.	Einfrässchliessblech	B-40341.1443 B-40341.2541 B-40341.2542 B-40341.Z543

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 5
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
 Ausgabedatum: 17.01.2026



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-27-6

Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	-/-
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	-/-
3.	Dormakaba Holding AG	elologic c-lever	-/-
4.	Glutz AG	5033, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5083, 5088, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5155, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 6046, 5066	-/-
5.	HOPPE Holding AG	E5OG/3346/138GFI, E138G1/3346, Drückervarianten: FS-E1644, FS-E138, FS-E1401, FS-E1301, Rosetten/Schilder: FS-E42H, FS-E42HS, FS-E52, FS-E52S, E353HRZ, E353HPZ	DO 20.20.02, DO 20.20.01, DO 20.5.01, DO 20.5.02, DO 20.7.01, DO 20.7.02
6.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
7.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAH11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	-/-
8.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
9.	MEGA GOSSAU AG	Drücker: 33.103, 33.104, 33.114, 33.203, 33.204, 33.236, 33.237, 33.253, 33.254, 33.603, 33.604, 33.623, 33.624 Rosetten: 34.160, 34.190, 34.260 Langschilder: 35.046.3, 35.046.5, 35.047.5, 35.049.5, 35.450.5, 35.485 mit 35.460.3, 35.486 mit 35.460.3, 35.488 mit 35.455.3, 35.490 mit 35.465.3	-/-
10.	HAFI Beschläge GmbH	299-9/830/831	-/-
11.	Schlossfabrik Heusser AG	655S42, 653S20, 653S13, 655S38, 655S20, 655D, 656D	-/-
12.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	-/-	DO 20.3.01, DO 20.3.02
13.	Jos. Berchtold AG	Keiros 235-B43	-/-

Anwendungsbereich:

Maximales Türflügelgewicht: bis 300 kg
Maximale Türflügelhöhe: 2.520 mm
Maximale Türflügelbreite: 1.320 mm

Erläuterungen:

Funktion B:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion C:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Funktion D:

Grundstellung: Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verwendungszweck: Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Funktion E:

Grundstellung: Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Verwendungszweck: Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

Schließzylinder:

Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.