

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-6032781-7-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)



Handelsname
Spezifikation

Aumüller Ferralux® NRW 070
Rahmenprofilsystem: Raico
Siehe ift-Produktpass Nr. 15-001142-PR02

Leistungsstufen und -klassen

Anforderungen erfüllt

Verwendungszweck

Dieses NRW ist mit und ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb ist es für den Einsatz als Dach-NRWG geeignet. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 15-001142-PR02. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRW zu berücksichtigen.

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

AUMÜLLER Aumatic GmbH
Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

Herstellungsbetrieb(e)

AUMÜLLER Aumatic GmbH
Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.02.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 10.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 6032781 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
11.12.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: F66-F25E4