

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-6032781-10-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

Handelsname
Spezifikation

AUMÜLLER ferralux® NRW 100 ALIPLAST

Rahmenprofilsystem: Aliplast
Siehe ift-Produktpass Nr. 16-004337-PR12

Leistungsstufen und
-klassen

Anforderungen erfüllt

Verwendungszweck

Dieses NRW ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbauten verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 16-004337-PR12. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRW zu berücksichtigen.

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

AUMÜLLER Aumatic GmbH

Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

Herstellungsbetrieb(e)

AUMÜLLER Aumatic GmbH

Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.08.2018 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 21.08.2024, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 6032781 gebunden.


Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
22.08.2021



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de