Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-6029301-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1



Fenster mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname	**TSH feuerbeständiges Brandschutzfenster mit Öffnungsflügel**
Spezifikation	Fenster nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014 Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 20-002150-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 20-002150-PR02
Leistungsstufen und -klassen	gemäß Anlage 1
Verwendungszweck	– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau – bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Federle Holzbearbeitung GmbH** Talstr. 12, DE-89438 Fultenbach
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**Federle Holzbearbeitung GmbH** Talstr. 12, DE-89438 Fultenbach
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12.07.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.07.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 6029301 gebunden.



Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
12.07.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 87D-A7BE9

Ve-Zer-5114-de / 01.04.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Hersteller: **Federle Holzbearbeitung GmbH**
Ausgabedatum: **12.07.2024**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-6029301-2-2

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 / E 90 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 / EW 90 NPD / EI_2 15 / EI_2 20 / EI_2 30 / EI_2 45 / EI_2 60 / EI_2 90
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S_a / S_{200}
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 NPD / erzielt