Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6039631-2-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12209-2003:+AC:2005-12

Mechanisch betätigte Einsteckschlösser

Handelsname	**DELTA Linie (für Rohrrahmen Türen)**
Spezifikation	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik** Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel
Herstellungsbetrieb(e)	**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik** Laufenstr. 172, CH-4245 Kleinlützel
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12209:2003+AC:2005

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 29.07.2013 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.12.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 230EG 6039631 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
13.12.2023

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
Germany
Notified Body 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: D44-7E826

Ve-Zer-5110-de / 01.06.2023

Aufstellung der Schlösser:

lfd. 1

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6**	**B**	**A**	**3**	**0**

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19464PE	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24

lfd. 2

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6**	**B**	**B**	**3**	**0**

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19564PE-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24

lfd. 3

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6**	**B**	**A**	**3**	**0**

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19421	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	Standard	22-24
2	19421L	30 - 60	92 PZ / 94 RZ	Standard (Links)	22-24
3	19444PE	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
4	19446PBa	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
5	19446PBe	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
6	19461	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	Standard	22-24
7	19461L	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	Standard (Links)	22-24
8	19464PE	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
9	19466PBa	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
10	19466PBe	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24

lfd. 4

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6**	**B**	**B**	**3**	**0**

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19544PE-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
2	19546PBa-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
3	19546PBe-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
4	19564PE-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
5	19566PBa-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
6	19566PBe-SV	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24

lfd. 5

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**-**	**B**	**E**	**3**	**0**

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19475H	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
2	19475	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
3	19476HPD	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
4	19476PD	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
5	19479H	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	H	22-24
6	19479	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	Standard	22-24

lfd. 6

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6****	**B**	**A**	**3**	**0**

** Schlösser in Verbindung mit einem Riegelschutzkasten bzw. in Verbindung mit der passenden Gegenbascule

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19444PE-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
2	19464PE-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
3	19466PBa-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
4	19466PBe-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24

lfd. 7

Klassifizierung:	**3**	**M**	**5**	**1**	**0**	**F**	**6****	**B**	**A**	**3**	**0**

** Schlösser in Verbindung mit einem Riegelschutzkasten bzw. in Verbindung mit der passenden Gegenbascule

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht: 207 37982 R3 vom 12. März 2012
Referenz-Prüfbericht: 271 41989 vom 15. April 2010
Referenz-Prüfbericht: 271 41990 vom 12. April 2010

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	19544PE-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
2	19546PBa-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
3	19546PBe-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
4	19564PE-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	E	22-24
5	19566PBa-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24
6	19566PBe-SV-ZF	30 - 60	92 PZ / 94 RZ*	B	22-24