

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

**220-15-00-XX**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 20.04.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.


*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte  
Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
21.04.2023



Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/](http://www.ift-rosenheim.de/)  
ift-zertifiziert  
ID: FBB-36928

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## Aufstellung der Bänder:

### lfd. 1

Produktbezeichnung: **220-15-00-04**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                         255 34138 vom 20.05.2008

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

### lfd. 2

Produktbezeichnung: **220-15-00-29**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge über Aufnahmeelement  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                         255 34138 vom 20.05.2008

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 2 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## lfd. 3

Produktbezeichnung: **220-15-00-55**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge eingebohrt  
                          am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                          255 34138 vom 20.05.2008

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 4

Produktbezeichnung: **220-15-00-57**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge eingebohrt  
                          am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                          255 34138 vom 20.05.2008

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 3 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## Ifd. 5

Produktbezeichnung: **220-15-00-58**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge über Aufnahmeelement INCANTO  
                          am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                          255 34138 vom 20.05.2008

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                          mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 6

Produktbezeichnung: **220-15-00-59**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge eingebohrt  
                          am Flügelrahmen verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	3	7	4	0	1	*)	0	11
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 4 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## Ifd. 7

Produktbezeichnung: **220-15-00-60**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge eingebohrt  
                          am Flügelrahmen verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 8

Produktbezeichnung: **220-15-00-61**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge über Aufnahmeelement  
                          am Flügelrahmen verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 9

Produktbezeichnung: **220-15-00-62**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:          QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:      wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:        an der Zarge über Aufnahmeelement INCANTO  
                          am Flügelrahmen verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 5 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## Ifd. 10

Produktbezeichnung: **220-15-00-63**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 11

Produktbezeichnung: **220-15-00-64**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 12

Produktbezeichnung: **220-15-00-65**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge über Aufnahmeelement  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 6 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## lfd. 13

Produktbezeichnung: **220-15-00-66**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge über Aufnahmeelement INCANTO  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30260 vom 10.11.2005

Klassifizierung:	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 14

Produktbezeichnung: **220-15-00-89**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                         10-000557-PR01 vom 10.08.2020

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                         mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 7 von 8  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    21.04.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7**

## **lfd. 15**

Produktbezeichnung: **220-15-00-90**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                         10-000557-PR01 vom 10.08.2020

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## **lfd. 16**

Produktbezeichnung: **220-15-00-102**  
Bandtyp:            3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:         QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:     wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung:      an der Zarge eingebohrt  
                         am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
                         10-000557-PR01 vom 10.08.2020

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>*)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                 mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 8  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21.04.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-1-7

## lfd. 17

Produktbezeichnung: **220-15-00-103**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
10-000557-PR01 vom 10.08.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 18

Produktbezeichnung: **220-15-00-104**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30258 vom 10.11.2005  
10-000557-PR01 vom 10.08.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

\*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670-1998-12
1	gelbverzinkt	3
2	vernickelt	2
3	vermessingt	2