

# Zertifikat / CERTIFIKÁT



Zertifikatsnr. / č. certifikát: 230-7060937-5-7

## Mehrfachverriegelungen Vícebodové zamykácí systémy

### Produkt

Výrobek

### KFV ONE

### Produktfamilien

Famiglia di prodotti

### Mehrfachverriegelungen für Türen nach EN 14351-1:2006 +A2:2016

Vícebodové zamykácí systémy pro dveře dle normy EN 14351-1

### Einsatzbereich

Oblast použití

### Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium

Dveře ze dřeva, plastu, oceli a hliníku

### Hersteller

Výrobce

### KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert

# KFV

### Produktionsstandort

Výrobní závod

### KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstr. 10, DE 42551 Velbert

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685:2011 und DIN 18251-3
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert
- Kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.06.2018 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 28.08.2028, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen.

Tímto certifikátem potvrzujeme, že uvedený stavební výrobek vyhovuje požadavkům ift-Certifikačního programu tvořícího základ v aktuálním znění.

- Vytváření výrobních řad uvedeného stavebního výrobku a počáteční zkouška typu akreditovanou zkušebnou dle prEN 15685:2011 a DIN 18251-3
- Zavedení a zachování systému vlastní kontroly výroby u výrobce výrobcem
- První inspekce výrobního závodu a systému vlastní kontroly výroby u výrobce autorizovanou osobou ift-Zert
- Průběžný externí dohled výrobního závodu a systému vlastní kontroly výroby u výrobce autorizovanou osobou ift-Zert

Tento certifikát byl poprvé vystaven na 20.06.2018. Aktuální verze je platná do 28.08.2028, pokud se v mezidobě nezmění výrazně stanovení ve výše uvedené technické specifikaci nebo výrobní podmínky ve výrobním závodě nebo stanovení u samotného systému vlastní kontroly u výrobce.

Certifikát smí být rozmnožován pouze v nezměněné podobě. Všechny změny spojené s předmětem certifikace je nutno bezodkladně nahlásit a písemně doložit autorizované osobě ift-Zert.

Výrobce je oprávněn na základě ift-Ustanovení o značení označovat uvedený stavební výrobek „ift-certifikováno“.

Tento certifikát obsahuje 2 přílohy.

*Pascal Geiger*


ift Rosenheim

07.07.2025

Pascal Geiger

Stv. Leitung Produktzertifizierung

Zástupce vedoucího oddělení certifikace výrobků



Gültig bis /  
Platí do:

28.08.2028

Vertragsnr. /  
č. smlouvy:

230 7060937

### Grundlage(n) / základ(y):

ift-Zertifizierungsprogramm für Schlösser und Mehrfachverriegelungen  
ift-Certifikačního programu pro zámky a vícebodové zamykácí systémy  
ift-Zertifizierung QM342:2021-08

EN 1191  
EN 12400  
Klasse 6  
třída 6



### Dauerfunktion

Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání

prEN 15685  
Klasse C  
třída C



### Korrosionsschutz

Korozní ochrana



Identitäts-Check  
Kontrola totožnosti



www.ift-rosenheim.de/  
ift-zertifiziert  
ID: 8A1-35F22

Zertifikatsnr. / Certifikát No.: 230-7060937-5-7

**In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte**  
*Produkty zahrnuté do certifikace a monitorování*

**Klassifizierung gemäß DIN 18251-3**  
*Klasifikace podle DIN 18251-3*

Nr. č.	Typ / Familie Typ / Skupina	Dornmaße Rozměry trnů	Stulpausführung Provedení štlpu	Kategorie / kategorie	Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / Klasifikace podle DIN 18251-3
1.	RB 15xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	200.000 cykly / max. 200 kg	Třída 3
2.	RB 16xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	200.000 cykly / max. 200 kg	Třída 3

**Klassifizierung gemäß prEN 15685:2019**  
*Klasifikace podle prEN 15685:2019*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebrauchskategorie <i>Kategorie použití</i>	Dauerfunktionsfähigkeit <i>Trvanlivost</i>	Türmasse und Türschließkraft <i>Hmotnost a zavírací síla dveří</i>	Eignung für Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren <i>Vhodnost pro použití na protipožárních dveřích / dveřích s ochranou proti kouři</i>	Sicherheit <i>Bezpečnost</i>	Korrosionsbeständigkeit und Temperatur <i>Odolnost proti korozi a teplotě</i>	Sicherheit für Verriegelungspunkte <i>Zabezpečení uzamykacích bodů</i>	Schlüsselkennung von Zuhaltungsschlössern <i>Rozpoznání klíčů dozického zámku</i>	Sicherheit für Aushebel-schutzpunkte <i>Zabezpečení pákových ochranných bodů</i>	Sicherheit für Türanzugs-punkte <i>Zabezpečení dotahovacích bodů dveří</i>

Nr. č.	Typ / Familie Typ / Skupina	Dornmaße Rozměry trnů	Beschreibung Popis										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	BS 21xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	3	S	5	0	0	C	3	0	1	1
4.	BS 23xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	3	S	5	0	0	C	4	0	0	1
5.	BS 25xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
6.	BS 26xx	25 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 24 mm široká	3	S	5	0	0	C	4	0	4	1
7.	BS 37xx	35 mm – 80 mm	Plochá manžeta = minimálně 2,5 mm silná a minimálně 16 mm široká, U-manžeta minimálně 2 mm silná a 22 mm široká	3	S	5	0	0	C	4	0	4	0

## Zertifikatsnr. / Certifikát No.: 230-7060937-5-7

### Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

*Poznámky ke vzájemné zaměnitelnosti vícebodových zamykacích systémů ve dveřích posuzovaných podle ift-certifikačního programu dle normy EN 14351-1*

Nr. č.	Eigenschaft Vlastnost	Regel Předpis	Austauschbarkeit Vzájemná zaměnitelnost
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>Odolnost proti zatížení větrem</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) <i>srovnatelná zkouška společně kalibrovaným zkušební prostředkem; zkušební formát podle původní počáteční zkoušky typu (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>ano, v případě pozitivních výsledků; stejné třídy nebo lepší</i>
2.	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>Odolnost proti zatížení sněhem</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
3.	Brandverhalten <i>Chování při požáru</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
4.	Schutz gegen Brand von außen <i>Ochrana proti požáru zvenku</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
5.	Schlagregendichtheit <i>Vodotěsnost</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) <i>srovnatelná zkouška společně kalibrovaným zkušební prostředkem; zkušební formát podle původní počáteční zkoušky typu (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>ano, v případě pozitivních výsledků; stejné třídy nebo lepší</i>
6.	Gefährliche Substanzen <i>Nebezpečné substance</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
7.	Stoßfestigkeit <i>Odolnost proti nárazu</i>	kein Einfluss / <i>nemá vliv</i>	ja / <i>ano</i>
8.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>Únosnost bezpečnostních zařízení</i>	nicht zutreffend / <i>není relevantní</i>	nicht zutreffend / <i>není relevantní</i>
9.	Fähigkeit zur Freigabe <i>Schopnost odblokování</i>	Prüfung nach EN 179:2008 bzw. EN 1125:2008 <i>zkouška dle normy EN 179:2008 příp. EN 1125:2008</i>	ja, unter Berücksichtigung des Zertifikates zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit <i>ano, se zohledněním certifikátu pro osvědčení o stálosti vlastností</i>
10.	Schallschutz <i>Ochrana proti hluku</i>	ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 <i>ano se zohledněním č. 13</i>	ja / <i>ano</i>
11.	Wärmedurchgangskoeffizient <i>Součinitel prostupu tepla</i>	kein Einfluss / <i>nemá vliv</i>	ja / <i>ano</i>
12.	Strahlungseigenschaften <i>Radiační vlastnosti (výplň)</i>	kein Einfluss / <i>nemá vliv</i>	ja / <i>ano</i>
13.	Luftdurchlässigkeit <i>Přívzdušnost</i>	Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) <i>srovnatelná zkouška společně kalibrovaným zkušební prostředkem; zkušební formát podle původní počáteční zkoušky typu (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>ano, v případě pozitivních výsledků; stejné třídy nebo lepší</i>
14.	Bedienungskräfte <i>Ovládací síly</i>	Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) <i>srovnatelná zkouška společně kalibrovaným zkušební prostředkem; zkušební formát podle původní počáteční zkoušky typu (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>ano, v případě pozitivních výsledků; stejné třídy nebo lepší</i>
15.	Mechanische Festigkeit <i>Mechanická pevnost</i>	Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Erstprüfung (TT) <i>srovnatelná zkouška společně kalibrovaným zkušební prostředkem; zkušební formát podle původní počáteční zkoušky typu (TT)</i>	ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser <i>ano, v případě pozitivních výsledků; stejné třídy nebo lepší</i>
16.	Lüftung <i>Větrání</i>	kein Einfluss / <i>nemá vliv</i>	ja / <i>ano</i>
17.	Durchschusshemmung <i>Odolnost proti průstřelu</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
18.	Sprengwirkungshemmung <i>Odolnost proti výbuchu</i>	nicht vorhanden / <i>není k dispozici</i>	nein / <i>ne</i>
19.	Dauerfunktion <i>Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání</i>	ja / <i>ano</i>	ja* / <i>ano*</i>
20.	Differenzklimaverhalten <i>Chování mezi dvěma různými klimaty</i>	kein Einfluss / <i>nemá vliv</i>	ja / <i>ano</i>
21.	Einbruchhemmung <i>Odolnost proti násilnému vniknutí</i>	ja / <i>ano</i>	ja, unter Einhaltung der Regeln nach DIN 14351-1, Tabelle A1 und DIN EN 1627, Anhang D2 sowie Abschnitt NA 1 <i>ano, při dodržení pravidel dle DIN 14351-1, tabulky A1, a DIN EN 1627, přílohy D2 i oddílu NA 1</i>

\* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:

Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.  
 Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.  
 Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Erstprüfung gemäß EN 14351-1:2006 + A2:2016 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.  
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein. Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.  
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191:2012 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

\* Vzájemná zaměnitelnost vícebodových zamykacích systémů v oblasti proti opakovanému otevírání a zavírání:  
 Vícebodové zamykací systémy musí splňovat všechny požadavky předloženého certifikačního programu.  
 Vícebodové zamykací systémy musí být technicky srovnatelné.  
 Třída nahrazujícího vícebodového zamykacího systému musí být minimálně rovnocenná (ekvivalentní) s vícebodovým zamykacím systémem použitým při prototypové zkoušce dle normy EN 14351-1:2006+A2:2016.  
 Uzavírací plechy příp. uzavírací listy musí být technicky srovnatelné. Upevnění uzavíracích plechů příp. uzavíracích listů musí být technicky srovnatelné.  
 Vzájemná zaměnitelnost certifikovaných vícebodových zamykacích systémů je dána při dodržení těchto předpisů pro dveře dle EN 14351-1:2006+A2:2016, pro které již k dispozici doklad dle EN 1191:2012. Přesto zůstává vzájemná zaměnitelnost ve sféře kompetence výrobce. V rámci sdílených nebo kaskádovaných systémů je třeba při vzájemné změně vícebodových zamykacích systémů dbát smluvních podmínek dodavatele systému.