# /e-Zer-5114-de / 01.08.2022

## Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8002491-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

### Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Schüco ADS 80 FR 30 Handelsname

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und

Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Spezifikation Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr.

18-002402-PR02 und Klassifizierungsbericht Nr. 18-002402-PR01

Leistungsstufen und

-klassen

gemäß Anlage 1

- Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Verwendungszweck - bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte

und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

BE Bauelemente GmbH Industriestr. 21-31, DE-33818 Leopoldshöhe

Herstellungsbetrieb(e)

BE Bauelemente GmbH

Schücostr. 3, DE-06184 Kabelsketal / OT Großkugel

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

#### EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene bewertet wurde, um die Leistungsbeständigkeit Produktionskontrolle Bauprodukts sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 09.10.2019 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 08.10.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 277 8002491 gebunden.

09.10.2022






EN 16034 EN 14351-1









www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ ift-zertifiziert ID: E06-9A322





## Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von Hersteller: BE Bauelen Ausgabedatum: 09.10.2022 Seite 1 von 1

**BE Bauelemente GmbH** 

# **ROSENHEIM** Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8002491-1-2

#### Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / El <sub>2</sub> 15 / El <sub>2</sub> 20 / El <sub>2</sub> 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / Sa / S <sub>200</sub>
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD/C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)  - Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung)  - Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt