

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti



Številka certifikata: 0757-CPR-280SB-6080181-1-3

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih proizvodih ali CPR) to potrдіlo velja za gradbeni proizvod

Notranja vrata iz jeklene pločevine z lastnostmi požarne in dimne zaštite

Trgovsko ime	"H60-1 OD" in "H60-2 OD"
Specifikacija	Konstrukcija in klasifikacija: glej ETA-21/0164_ 5. 7. 2022 z dne 5. 7. 2022
Ravni in razredi zmogljivosti	skladno s prilogo 1
Namen uporabe	kot zapiralni element odprtín v požarno odpornih stenah in/ali evakuacijskih poteh v notranjosti stavb
ki se prodaja pod imenom ali blagovno znamko	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94-98, DE-33803 Steinhagen
in je izdelan na proizvodni lokaciji/ proizvodnih lokacijah	Hörmann KG Freisen Bahnhofstr. 43, DE-66629 Freisen
Priglašeni organ	0757

To potrдіlo potrjuje, da so vse določbe v zvezi z ocenjevanjem in preverjanjem nespremenljivosti lastnosti, ki so opisane v

EAD 020029-00-1102:2017-04,

uporabljene v okviru sistema 1 za lastnosti, navedene v evropski tehnični oceni (ETA), ter da je bila kontrola proizvodnje v obratu, ki jo izvaja proizvajalec, ocenjena z namenom zagotavljanja **nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda**.

Ta certifikat je bil prvič izdan 10. 1. 2022 in velja do 9. 1. 2028, če ne pride do bistvenih sprememb evropske tehnične ocene (ETA), evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD), gradbenega proizvoda ali metod AVCP, oziroma če se bistveno ne spremenijo pogoji proizvodnje v proizvodnem obratu, razen če pooblaščen organ za certificiranje izdelkov prekliče njegovo veljavnost.

Uporaba tega certifikata in označevanje izdelkov sta vezana na obstoječo pogodbo o certificiranju in nadzoru št. 280SB 6080181, sklenjeno s podjetjem ift Rosenheim.

Gerhard Wackerbauer

Dr. Gerhard Wackerbauer


Namestnik vodje certificiranja izdelkov

ift Rosenheim
10.01.2025



Osnove:

EOTA-EAD 020029-00-1102:2017-04



www.ec.europa.eu

Preverjanje identitete



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CDE-B342D

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

Priloga 1 Stran 1 od 1
Proizvajalec: Hörmann KG
Datum izdaje: 12.02.2026



Številka certifikata: 0757-CPR-280SB-6080181-1-3

Opis izdelka:

Bistvene lastnosti	Zmogljivost*
Požarne lastnosti sestavnih delov	Jeklena pločevina A1 Vložki iz mineralnih vlaken A1 Protipožarna stekla A2 do E Mavčnokartonske plošče A2 Intumescentni materiali B do E
Požarna odpornost (pri delitvi prostorov na požarne in/ali dimne odseke)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60
Zaščita pred dimom	NPD / S _a / S ₂₀₀
Funkcija odpiranja	NPD / sproščeno
Trajnost funkcije odpiranja	NPD / ohranjena sposobnost odpiranja
Samozapiranje	NPD / C
Trajnost funkcije odpiranja	NPD / ohranjena sposobnost odpiranja
Trajnost samozapiranja (samo pri samozapiralnih požarnih in/ali dimotesnih vratih in/ali oknih) – Odpornost proti poslabšanju lastnosti (preskus trajnega delovanja) – Odpornost proti staranju (koroziji)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / doseženo
Odpornost proti udarcem	NPD
Mehanska odpornost	NPD
Indeks zvočne izolativnosti proti zračnemu hrupu	enokrilna R _w (C;C _w) = 33 (-4;-5) - R _w (C;C _w) = 47 (-2;-9)
	dvokrilna R _w (C;C _w) = 38 (-2;-5) - R _w (C;C _w) = 44 (-4;-9)

* Lastnosti so povzete iz ETA-21/0164 z dne 5. 7. 2022.