

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-8017669-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/
Spezifikation

TS 80

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Stufen und Klassen
der Leistung

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
Warenzeichen

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1, DE-58256 Ennepetal

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

9007068

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)


EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 08.04.2024 ausgestellt und ist gültig bis zum 07.04.2027, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 231 8017669 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
08.04.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: DC6-A22BD

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: dormakaba Deutschland GmbH
Ausgabedatum: 08.04.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-8017669-1-1

Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **Typ TS80**

Art: Obentürschließer mit Gleitschiene

Referenz-Prüfbericht: 14-001860-PR04 vom 12.06.2015

13-003990-PR01 vom 11.02.2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---