Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8022718-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1







	Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften
Handelsname	**"Brandschutzrohling Haustüre" und "Brandschutzrohling Laubengang"**
Spezifikation	Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014 Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 19-004917-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 19-004917-PR02
Leistungsstufen und -klassen	gemäß Anlage 1
Verwendungszweck	– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau – bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Innoline Fenster & Türen GmbH & Co. KG** Am Schaugraben 8, DE-39606 Osterburg
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions-standorten	**Innoline Fenster & Türen GmbH & Co. KG** Am Schaugraben 8, DE-39606 Osterburg
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 18.06.2024 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 17.06.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 2778022718 gebunden.



Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
18.06.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 144-2AEC7

Ve-Zer-5114-de / 01.04.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Hersteller: **Innoline Fenster & Türen GmbH & Co. KG**
Ausgabedatum: **18.06.2024**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8022718-1-1

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI_2 15 / EI_2 20 / EI_2 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S_a / S_{200}
Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	 NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt