

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-6404498-2-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034  
EN 13241

## Tore mit Feuerschutzeigenschaften

Handelsname

**Fire PROtec E**

Spezifikation

Tor nach EN 13241:2003+A2:2016 mit Feuerschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Leistungsstufen und -klassen

Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 19-003440-PR02 und Klassifizierungsbericht Nr. 19-003440-PR01

Verwendungszweck

gemäß Anlage 1

- Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
- bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

**Simon PROtec Systems GmbH**

Medienstr. 8, DE-94036 Passau

Herstellungsbetrieb(e)

**Simon PROtec Systems GmbH**

Medienstr. 8, DE-94036 Passau

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


**EN 13241:2003+A2:2016** und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 05.03.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 04.03.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 6404498 gebunden.

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
**ift** Rosenheim  
05.03.2023



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)

ID: 0BC-4D0E8

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 1  
Hersteller:        Simon PROtec Systems GmbH  
Ausgabedatum:   05.03.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-6404498-2-2**

## Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale nach EN 16034   | Leistung  |
|--|---|
| <b>Feuerwiderstand</b><br>(bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)  | NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 /<br>E 90 / E 120<br>NPD / EW 15 |
| <b>Rauchschutz</b><br>(nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)  | NPD   |
| <b>Fähigkeit zur Freigabe</b>  | NPD / freigegeben   |
| <b>Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)  | NPD / C   |
| <b>Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe</b>  | NPD / Freigabe aufrechterhalten   |
| <b>Dauerhaftigkeit der Selbstschließung</b><br>(nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)<br>– Gegenüber Qualitätsverlust<br>(Dauerfunktionsprüfung)<br>– Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / 0 / 1 / 2<br><br>NPD / erzielt                                    |