

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-8014478-10-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

GEZE NRWG, Rahmenprofilssystem: PROCURAL, Variante: A

Handelsname
Spezifikation

Rahmenprofilssystem: Procural
Siehe ift-Produktpass Nr. 18-002085-PR02 PP

Leistungsstufen und
-klassen

Anforderungen erfüllt

Verwendungszweck

Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbautagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 18-002085-PR02 PP. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Marywilka 24, PL-03-228 Warszawa

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Marywilka 24, PL-03-228 Warszawa

weitere siehe Anlage

Notifizierte Stelle

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 17.03.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 16.03.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 8014478 gebunden.

ift Rosenheim
19.02.2026

Pascal Geiger
Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leitung Produktzertifizierung
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 840-8FD2C

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 1
Hersteller: GEZE Polska Sp.z o.o.
Ausgabedatum: Z_P_erstellt_am



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-8014478-10-3

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)	
Handelsname Spezifikation	GEZE NRWG, Rahmenprofilsystem: PROCURAL, Variante: A siehe ift-produktpass Nr. 18-002085-PR02
Weitere Herstellungsbetriebe	Vened Sp.z.o.o. 86-140 Grodek # 9050259