

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8031672-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 13241-1

Tore mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

| | |
|--|---|
| Handelsname | "ST-791", "ST792", "TT79B", "TT79C" |
| Spezifikation | Tor nach EN 13241-1:2003+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014 Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 19-004802-PR01 und Klassifizierungsbericht Nr. 19-004802-PR02 |
| Leistungsstufen und -klassen | gemäß Anlage 1 |
| Verwendungszweck | – Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau – bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen |
| in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von | Domoferm GmbH & Co. KG Sonnenweg 1, AT-2230 Gänserndorf |
| Herstellungsbetrieb(e) | Domoferm GmbH & Co. KG Sonnenweg 1, AT-2230 Gänserndorf |
| Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr. | 0757 |



Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


EN 13241-1:2003+A2:2016 und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 08.11.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 07.11.2024, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 277 8031672 gebunden.


Christian Kehrer
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
26.09.2022



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: C4C-0E43A

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: Domoferm GmbH & Co. KG
Ausgabedatum: 26.09.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-8031672-1-2

Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|--|
| Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte) | NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 / E 90 / E 120 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 / EW 90 / EW 120 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 / EI ₂ 45 / EI ₂ 60 / EI ₂ 90 |
| Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird) | NPD / S _a / S ₂₀₀ |
| Fähigkeit zur Freigabe | NPD |
| Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) | NPD / C |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | NPD |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / 0 / 1 / 2 NPD / erzielt |