

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-9003772-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Grundlage(n):**  
EN 12101-2:2003-06

## Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

<b>Handelsname</b> <b>Spezifikation</b>	<b>Lacker NRW</b> Rahmenprofilsystem: Lacker Siehe ift-Produktpass Nr. 11-003590-PR07
<b>Leistungsstufen und -klassen</b>	Anforderungen erfüllt  Dieses NRW ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbautagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 11-003590-PR07 PP-A04-03-de-04. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRW zu berücksichtigen.
<b>Verwendungszweck</b>	
<b>in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von</b>	<b>LACKER GmbH</b> Schellenbergstr. 1, DE-72178 Waldachtal
<b>Herstellungsbetrieb(e)</b>	<b>LACKER GmbH</b> Schellenbergstr. 1, DE-72178 Waldachtal
<b>Notifizierte Stelle</b> EG-Referenz-Nr.	<b>0757</b>

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


### EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 23.04.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 22.04.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 9003772 gebunden.

  
Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
23.04.2023



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

**Identitäts-Check**



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)  
ID: 51D-5C81B