Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-280SB-6080181-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EOTA-EAD 020029-00-1102: 2017-04

Innentüren aus Stahlblech mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname	**"H60-1 OD" und "H60-2 OD"**
Spezifikation	Konstruktion und Klassifizierung: siehe ETA-21/0164 vom 05.07.2022
Leistungsstufen und -klassen	gemäß Anlage 1
Verwendungszweck	als Öffnungsverschluss in feuerwiderstandsfähigen Wänden und/oder Rettungswegen im Innenbereich von Gebäuden
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft** Upheider Weg 94-98, DE-33803 Steinhagen
Herstellungsbetrieb(e)	**Hörmann KG Freisen** Bahnhofstr. 43, DE-66629 Freisen
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die in

EAD 020029-00-1102:2017-04

beschrieben werden, unter System 1 für die in der europäischen technischen Zulassung (ETA) aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 10.01.2022 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 09.01.2025, solange es keine wesentlichen Änderungen der ETA, des Europäischen Bewertungsdokumentes (EAD), des Bauproduktes, der AVCP-Methoden gibt, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 280SB 6080181 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
22.08.2022

ift Rosenheim
Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
PÜZ
EG-Referenz-Nr. 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: CDE-B342D

Ve-Zer-6649-de / 01.11.2021

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Hersteller: **Hörmann KG**
Ausgabedatum: **22.08.2022**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-280SB-6080181-1-2

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale	Leistung*	
Brandverhalten der Bestandteile	Stahlblech Mineralfasereinlagen Brandschutzscheiben Gipskartonplatten Dämmschichtbildende Baustoffe	A1 A1 A2 bis E A2 B bis E
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 / E 45 / E 60 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 / EW 45 / EW 60 NPD / EI_2 15 / EI_2 20 / EI_2 30 / EI_2 45 / EI_2 60	
Rauchschutz	NPD / S_a / S_{200}	
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben	
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten	
Selbstschließung	NPD / C	
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten	
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt	
Stoßfestigkeit	NPD	
Festigkeit	NPD	
Luftschall-Dämm-Maß	einflügelig	R_W (C;C_W) = 33 (-4;-5) bis R_W (C;C_W) = 47 (-2;-9)
	zweiflügelig	R_W (C;C_W) = 38 (-2;-5) bis R_W (C;C_W) = 44 (-4;-9)

* Die Leistungen/Werte wurden aus der ETA-21/0164 vom 05.07.2022 übernommen.