Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-7013137-5-9

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 179:2008-01

	Notausgangsverschlüsse
Handelsname Spezifikation	**Notausgangsverschlüsse mit Drücker für 1- und 2-flügelige Türen „IQ lock“** gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Leistungsstufen und -klassen	gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	**GEZE GmbH** Reinhold-Vöster-Str. 21-29, DE-71229 Leonberg
Herstellungsbetrieb(e)	**6039631 + 7013137 + 8003725**
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 179 : 2008

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 09.09.2009 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.10.2024, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 7013137 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
24.11.2021

ift Rosenheim – Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle – PÜZ – EG-Referenz-Nr. 0757



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 2EE-69C5B

Ve-Zer-5106-de / 01.09.2020

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Hersteller: **GEZE GmbH**
Ausgabedatum: **24.11.2021**

Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-7013137-5-9

Notausgangverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- und 2-flügelige Türen

Klassifizierung:	**3**	**7**	**7**	**B**	**1**	**3**	**4**	**2**	**A**	**A/B**

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Referenz-Prüfbericht:	Nr. 207 41088 vom 08. September 2009
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 207 36801 vom 12. Februar 2009
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 120001894.20 vom 29. Dezember 2006 (MPA)
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 120001894.21 vom 29. Dezember 2006 (MPA)
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 120003909 vom 27. Januar 2012 (MPA)
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 13-001273-PR01 vom 14. Mai 2013
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 271 35385 Rev 1 vom 29. April 2008
Referenz-Prüfbericht:	Nr. 271 38194 vom 27. Mai 2009
Referenz Prüfbericht:	Nr. 13-000685-PR03 vom 05. Juli 2013
Referenz Prüfbericht:	Nr. 13-000685-PR04 vom 05. Juli 2013
Ergebnisprotokoll:	Nr. 12-000623-PR06 vom 28. August 2012
Ergebnisprotokoll:	Nr. 14-003403-PR03 vom 11. Juni 2015
Ergebnisprotokoll:	Nr. 14-003403-PR04 vom 11. Juni 2015

Verschlüsse:

Funk-tion	Be-zeichnung	Ver-schlusstyp	Dorn-maße	Ent-fernung	Stulp	Schließ-blech	Lochung
I	IQ lock M IQ lock M DL	A	35 mm bis 100 mm	72 mm bis 94 mm	20 mm bis 30 mm	Flach-schließblech Winkel-schließblech Lappen-schließblech	Rund-zylinder und Profil-zylinder
I*	IQ lock C IQ lock C DL	A					
II	IQ lock EM IQ lock EM DL	A					
IM	IQ lock EL IQ lock EL DL	A					
IM*	IQ lock AUT	A					

In Kombination mit:

Verschluss:

Nr.	Bezeichnung	Verschlusstyp	Dornmaße	Stulp	Zubehör
1.	Gegenkasten (Gegenbascule) DL	A	35 mm bis 100 mm	20 mm bis 30 mm	133916 133917 133918 133919 133920 133921 133922 134955 135799 153741 156705 156709 156710 156711 156712 156726 157391 161530 161532 161977 161978 161980 162310 162311 162322 162323 162324 164102

Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02
2.	HOPPE Holding AG	-/-	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01 DO 20.7.02 DO 20.20.01 DO 20.20.02
3.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	162XAH11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R11.230, 111R11.240	VE 30-26
4.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
5.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
6.	KABA AG	elolegic c-lever	-/-
7.	ASSA ABLOY (Schweiz) AG	-/-	5974 5978 5979
8.	Süd-Metall Beschläge GmbH	Paula-R FS	-/-
9.	Hermat Metallwaren GmbH	1801, 1801.FS, 1801.GK, 1801 R.FS, 1805; 1808, 1808.FS, 1808.GK, 1809, 1811, 1816	ift 235 8000244
10.	VIELER International KG	-/-	DO 20.12.01 DO 20.12.02
11.	KCC Door Hardware & Security	KF2001 KF5312	**ift** Rosenheim

Erläuterungen:

Beschreibung:	Selbsttätig, beim Schließen, verriegelnde Einsteckschlösser mit Fluchttürfunktion (Panikfunktion) und geteilter Kreuzfalle. Der Riegel ist mittig zwischen den beiden Fallenteilen angeordnet.
Funktion I:	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. *mit zusätzlichen im Schloss integrierten Rückmeldekontakten
Funktion II:	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird elektronisch geregelt ein- oder ausgekuppelt. Es wird ein Spezial-Beschlag mit geteiltem Stift benötigt.
Funktion IM:	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. Motorischer Riegelantrieb. *motorische Entriegelung von Gang- und Standflügel
Schließzylinder:	Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.