

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-1-6

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

## Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/  
Spezifikation **AC 5423, AC 7023, AC 7124, AC 7224,  
AC 7303, AC 7424, AC 7536, AC 8336**

Stufen und Klassen  
der Leistung gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
Warenzeichen **ABUS August Bremicker Söhne KG**  
Altenhoferweg 25, DE-58300 Wetter

und hergestellt in dem  
Produktionsstandort /  
den Produktions-  
standorten **9007068**

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr. **0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)


**EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06**

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 26.09.2016 ausgestellt und ist gültig bis zum 25.09.2025, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 231 7404168 gebunden.

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle  
**ift Rosenheim**  
13.10.2023



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)  
ID: 7F4-84317

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 2  
Hersteller:        ABUS  
Ausgabedatum:   13.10.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-1-6**

## Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 1

Produktbezeichnung:    **AC 5423**  
Art:                        Obertürschließer mit Scherenarm  
Referenz-Prüfbericht:    12-001020-PR05 vom 05.03.2015  
                                  13-003990-PR03 vom 11.02.2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 2

Produktbezeichnung:    **AC 7023**  
Art:                        Obertürschließer mit Scherenarm  
Referenz-Prüfbericht:    12-001020-PR06 vom 19.06.2013  
                                  13-003990-PR03 vom 11.02.2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 3

Produktbezeichnung:    **AC 7124**  
Art:                        Obertürschließer mit Scherenarm  
Referenz-Prüfbericht:    13-001477-PR01 vom 06.03.2017  
                                  13-003990-PR01 vom 11.02.2015

Klassifizierung:	4	8	4	1	1	3
			2			

lfd. 4

Produktbezeichnung:    **AC 7224**  
Art:                        Obertürschließer mit Faltarmvarianten  
Referenz-Prüfbericht:    23-002296-PR01 vom 29.06.2023

Klassifizierung:	4	8	4	0	1	3
			2			

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 2 von 2  
Hersteller:        ABUS  
Ausgabedatum:   13.10.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-1-6**

lfd. 5

Produktbezeichnung:    **AC 7303**  
Art:                        Obertürschließer mit Gleitschiene  
Referenz-Prüfbericht:   14-001860-PR04 vom 12.06.2015  
                                 13-003990-PR03 vom 11.02.2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 6

Produktbezeichnung:    **AC 7424**  
Art:                        Obertürschließer mit Gleitschiene  
Referenz-Prüfbericht:   22-002660-PR01 vom 03.07.2023

Klassifizierung:	4	8	2	1	1	3
			4			

lfd. 7

Produktbezeichnung:    **AC 7536**  
Art:                        Obertürschließer mit Normalschiene  
Referenz-Prüfbericht:   18-004027-PR01 vom 18.06.2021

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
			6			

lfd. 8

Produktbezeichnung:    **AC 8336**  
Art:                        Obertürschließer mit Normalschiene  
Referenz-Prüfbericht:   18-004027-PR01 vom 18.06.2021

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
			6			