

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6014391-1-8

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

## Mechanisch betätigte Einsteckschlösser

Handelsname  
Spezifikation

**SL 45xx, SL 46xx, SL 47xx, SL 48xx**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**Glutz AG**

Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn

Herstellungsbetrieb(e)

**Glutz AG**

Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

### EN 12209:2003+AC:2005

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.



Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.08.2013 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.08.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 230EG 6014391 gebunden.

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
14.08.2022



Grundlage(n):  
EN 12209-2003+AC:2005-12



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)  
ID: 128-12750

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 2  
Hersteller:        Glutz AG  
Ausgabedatum:   14.08.2022



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6014391-1-8**

Referenz-Prüfberichte: Nr. 207 32210 Rev 2 vom 22. Januar 2009  
Nr. 2008-Efectis-R0231 vom April 2008 (EI 60´)  
Nr. 188576/A vom Februar 2010 (EI 90´)  
Nr. 12-003613-PR01  
Nr. BMT/FEP/F150073 AR1 vom 20. April 2015

## Aufstellung der Schlösser:

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
1	SL 45xx / SL 46xx	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	X	5	1	0	F	2	H	A	3	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
2	SL 47xx / SL 48xx	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	X	5	1	0	F	7	H	A	3	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
3	SL 4525 / SL 4535, SL 4625 / SL 4635 schweres Riegeleinsteckschloss	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	C	5	1	0	F	2	H	A	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2  
 Hersteller: Glutz AG  
 Ausgabedatum: 14.08.2022



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-230EG-6014391-1-8

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
4	SL 4540 / SL 4640 schweres Falleneinsteckschloss mit Delrinfaller	60 mm	-	-	20-25 x 3 x 235 mm
5	SL 4541 / SL 4641 schweres Falleneinsteckschloss mit Kurbelfaller	60 mm	-	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	X	5	1	0	F	-	H	A	3	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
6	SL 4828 / SL 4838 Fallenschloss mit Fallenblockierung	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm
7	SL 4742 / SL 4743 Doppelfallenschloss	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	X	5	1	0	F	-	H	A	3	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Funktion	Stulp
8	SL 4828NCF / SL 4838NCF Fallenschloss mit Classroomfunktion	60 mm	72-74 mm	-	20-25 x 3 x 235 mm

<b>Klassifizierung:</b>	3	X	5	1	0	F	-	H	A	3	0
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz