

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-6032781-2-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

Handelsname
Spezifikation
Leistungsstufen und -klassen
Verwendungszweck
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von
Herstellungsbetrieb(e)
Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

Ferralux NRWG 011
Rahmenprofilsystem: Schüco
Siehe ift-Produktpass Nr. 11-002647-PR01

Anforderungen erfüllt

Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbauten verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 11-002647-PR01. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.

AUMÜLLER Aumatic GmbH
Gemeinwald 11, DE-86672 Thierhaupten

AUMÜLLER Aumatic GmbH
Gemeinwald 11, DE-86672 Thierhaupten

0757



Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 21.07.2015 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 12.07.2023, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 6032781 gebunden.


Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
13.07.2020



Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de