

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-6032781-4-4

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12101-2



## Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

**Handelsname**  
**Spezifikation**

**Ferralux NRWG 070**  
Rahmenprofilsystem: Raico  
Siehe **ift**-Produktpass Nr. 15-001142-PR02

**Leistungsstufen und -klassen**

Anforderungen erfüllt

**Verwendungszweck**

Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbauten verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 15-001142-PR02. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.

**in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von**

**aumüller aumatic gmbh**  
Gemeinwald 11 - 13, D-86672 Thierhaupten

**Herstellungsbetrieb(e)**

**aumüller aumatic gmbh**  
Gemeinwald 11 - 13, D-86672 Thierhaupten

**Notifizierte Stelle**  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

### EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 12. Februar 2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 31. Januar 2021, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 288 6032781 gebunden.

  
Prof. Ulrich Sieberath  
Institutsleiter

**ift** Rosenheim  
01. Februar 2018



  
Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

2016-12 / 1067