

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-2-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

## Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/  
Spezifikation **DC13023, DC13303**  
gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Stufen und Klassen  
der Leistung gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder Warenzeichen **ABUS August Bremicker Söhne KG**  
Altenhoferweg 25, D-58300 Wetter

und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktionsstandorten **9007068**

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr. **0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06**

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19. Juni 2018 ausgestellt und ist gültig bis zum 18. Juni 2021, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.



Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 231 7404168 gebunden.

Prof. Ulrich Sieberath  
Institutsleiter

ift Rosenheim  
19. Juni 2018



Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

2018-01 / 1119

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 1 von 1  
Hersteller:        ABUS  
Ausgabedatum:   19. Juni 2018



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7404168-2-1**

## Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 2

Produktbezeichnung:        **DC13023**  
Art:                            Obertürschließer mit Scherenarm  
Referenz-Prüfbericht:       12-001020-PR06 vom 19. Juni 2013  
                                     13-003990-PR03 vom 11. Februar 2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 4

Produktbezeichnung:        **DC13303**  
Art:                            Obertürschließer mit Gleitschiene  
Referenz-Prüfbericht:       14-001860-PR04 vom 12. Juni 2015  
                                     13-003990-PR03 vom 11. Februar 2015

Klassifizierung:	4	8	3	1	1	3
------------------	---	---	---	---	---	---