

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-288-7031188-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 12101-2:2003-06

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG)

Handelsname Spezifikation	Schüco NRWG Rahmenprofil: Aluminium Siehe ift-Produktpass Nr. 19-003109-PR01
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt Dieses NRWG ist ohne Einfluss von Seitenwind geprüft. Deshalb darf es nur in solchen Einbautagen verwendet werden, bei denen keine Seitenwindgefährdung gegeben ist, das heißt für den Einsatz in Seitenwänden. Weitere Verwendungshinweise: siehe Produktpass Nr. 19-003109-PR01. Nationale Verwendungs- und Anwendungsregeln sind bei der Planung und Bemessung der NRWG zu berücksichtigen.
Verwendungszweck	
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	Alufe Kft. Seregélyesi u. 96, HU-8000 Székesfehérvár
Herstellungsbetrieb(e)	Alufe Kft. Seregélyesi u. 96, HU-8000 Székesfehérvár
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-2 : 2003

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 25.05.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 24.05.2023, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 288 7031188 gebunden.


Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
25.05.2020




Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-51119-de/01.12.2019